

追 加 指 示 書

宛 先： 関係者各位

工事名称： 令和8年度更生保護施設群馬県仏教保護会全面改築

令和8年7月10日

更生保護法人群馬県仏教保護会
群馬県前橋市紅雲町1丁目24番6号
TEL :027-221-3376

番号	図面番号	追 加 指 示 項 目	備 考
001		ピットに連通管を上下に設置するため、計8カ所で見込んでください。	
002		物干し場の縦樋上部通気管を2箇所、追加で見込んでください。	
003		2階物干し場のアスロック下部の水切下地として「St L-25×25×2.3曲げ金物(通し)」を15mで見込んでください。	
004		ドレインの立上り及びスラブについて、400×400程度は断面欠損になるため、構造図のS25を参考とし、補強筋を見込んでください。	