



SUPER LABORATORY  
www.superlab.com.tw

## 檢驗報告

Analysis Report

委託單位 Client	久道科技有限公司	報告編號 Report No.	SL94E9084-2/2
委託單位地址 Client Address	桃園縣龜山鄉復興二路 139 號		
檢體名稱 Client Specimen I.D.	LTO-250 室內殺菌裝置	接收時間 Date Received	94 年 8 月 9 日
檢體編號 Specimen I.D.	9084E01	檢驗日期 Date Tested	94 年 8 月 15 日
檢體狀態描述 Specimen description	機器一台	報告日期 Date Issued	94 年 8 月 25 日

送檢方式 Specimen collector:  客戶送檢  台美採檢

	檢驗項目 Item	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
1	自然落菌	詳見附件	—	⊙	
2	出入風口總生菌數 以下空白	詳見附件	—	⊙	

備註  
Remarks:

1. 本報告共 2 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 報告中之檢驗結果僅對委託單位所送檢體負責。
3. 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。
4. 「⊙」：檢體採集及處理由客戶進行，培養基培養及計數依 NIEA E203.53B 執行。
5. 「\*」：培養基經培養後未檢出菌株者，檢驗結果 (<1 CFU/plate) 以「未檢出」表示。

實驗室輔導負責人：蔡文城博士      報告簽署人：



台美檢驗科技有限公司

地址：248 台北縣五股工業區五權六路 15 號 6 樓  
電話：(02) 2298-1887 · 2298-1932  
傳真：(02) 2290-2510



SUPER LABORATORY  
www.superlab.com.tw

# 附 件

## LTO-250 室內殺菌裝置

### 一、 自然落菌數：測定前及測定後之落菌數

測 定 時 間	結 果	單 位
測定前	21	CFU/plate
測定後	11	CFU/plate
殺菌力	48	%

### 二、 出風口總生菌數

測 定 時 間	結 果	單 位
測定前	45	CFU/plate
測定後	15	CFU/plate
殺菌力	67	%



**台美檢驗科技有限公司**

地址：248 台北縣五股工業區五權六路15號6樓  
電話：(02) 2298-1887 - 2298-1932  
傳真：(02) 2290-2510