

證書號碼：1020302390 號

# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 優傑電機有限公司

(地址：臺南市永康區蔦松里蔦松三街 128 號)

申請高壓用電設備原製造廠家認可，業經查核相符，依據「屋內線路裝置規則」第 401 條之規定認可，登記事項如下：

初次認可日期：102 年 3 月 26 日


認可有效期間：102 年 3 月 26 日至 109 年 3 月 25 日

(本證書之認可有效期間，業依本部 101 年 12 月 25 日經授能字第 10103011201 號令修正「經濟部認可檢驗機構與原製造廠家及高壓用電設備施行試驗作業要點」第 22 條第 1 項第 2 款規定，自動展延 2 年至 109 年 3 月 25 日止，並應於期限屆滿前 6 個月申請展延，認可登記證於有效期限屆滿失其效力)

認可範圍：詳見續頁

經濟部部長

張家祝



中華民國 102 年 3 月 26 日



# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

## 認可範圍

高壓用電設備項目：高壓配電盤

產品類別及規格：3 $\Phi$ , 24kV Max, 1250A Max, 60Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

1. 構造檢查
2. 主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
3. 主回路電阻量測
4. 機構動作試驗
5. 配線之確認及電氣動作試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：CNS 3990(84)；CNS 3991(84)

報告簽署人：陳自然、陳正坤

其他註記事項：無

(以下空白)